

**Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Самарской области

(наименование территориального органа МЧС России)

443100, г. Самара, ул. Галактионовская, 193, тел. (846)338-96-06, E-mail: gu_mchs@global63.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы

(полное наименование органа государственного пожарного надзора)

городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский

управления надзорной деятельности и профилактической работы

445039, Самарская область, г. Тольятти, ул. 40 лет Победы, 94

(указывается адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора)

Предписание № 539/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 139

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

«Облачко» городского округа Тольятти

(индивидуального предпринимателя, физического лица – правообладателя объекта, закупа (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора Самарской области по пожарному надзору от «26» июня 2017 года № 539, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

в период с 10 ч. 00 мин. по 11 ч. 00 мин. «14» июля 2017 года; с 13 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин. «25» июля 2017 года. проведена плановая выездная проверка инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности

проводившего(-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору) Чеботаревым Денисом Геннадьевичем; старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственным инспектором городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору) Ольховским Олегом Алексеевичем.

в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 139 «Облачко» городского округа Тольятти по адресу: 445057, Самарская область, город Тольятти, бульвар Приморский, 17.

совместно с заведующей муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 139 «Облачко» городского округа Тольятти Грошевой Татьяной Рудольфовной; инженером ООО «Система безопасности» Глебовым Андреем Александровичем.

(указывается должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Декларация пожарной безопасности, составленная в 2013 году в отношении объекта защиты, для которого законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации, не уточнена в установленные законодательством сроки после изменения содержащихся в ней сведений.	нарушение: п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч.1, ч. 5 ст. 6, ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; ст. 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ; приказ МЧС России от 24.02.2009 г. № 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности».	02.04.2018	
2.	Допускается эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией светильника (помещение теплоузла).	нарушение: п. 42 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	02.04.2018	
3.	Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости	нарушение: п. 22 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от	02.04.2018	

	и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград различными инженерными (в том числе электрическими проводами, кабелями) и технологическими коммуникациями (помещение теплоузла).	25.04.2012 № 390.		
4.	Допускается хранение в техническом помещении (подвале) горючих веществ и материалов.	нарушение: п. 23 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	02.04.2018	
5.	Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.	нарушение: п. 35 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации» утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.	02.04.2018	
6.	В спальном помещении группы не обеспечен соответствующий уровень звука системы оповещения людей о пожаре, а именно не менее чем на 15 дБА выше допустимого (55 дБА) уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении – по факту уровень звука составил: 1 измерение: 40,9 дБА 2 измерение: 42,3 дБА (замер уровня звука производился в спальном помещении группы № 3).	нарушение: ч п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1. ч.4 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях», п. 4.2 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 11 таблицы 1 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; п. 13 таблицы 1 СП 51.13330.2011 «Защита от шума. Актуализированная	02.04.2018	

		редакция СНиП 23-03-2003».		
7.	<p>В методическом кабинете музыкального зала не обеспечен соответствующий уровень звука системы оповещения людей о пожаре, а именно не менее чем на 15 дБА выше допустимого (55 дБА) уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении – по факту уровень звука составил:</p> <p>1 измерение: 52,0 дБА 2 измерение: 52,7 дБА (замер уровня звука производился в методическом кабинете музыкального зала).</p>	<p>нарушение: ч.п. 4 ст. 16.1 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ч.1 ст.1, ч.4 ст.4, п. 2 ч.1 ст.6, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390; п. 3.15 НПБ 104-03 «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях»; п. 4.2 СП 5.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 7 таблицы 1 СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»; п. 7 таблицы 1 СП 51.13350.2011 «Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003».</p>	02.04.2018	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том

числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц проводивших проверку:

инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору)
старший лейтенант внутренней службы Чеботарев Денис Геннадьевич

«25» июля 2017 года



старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

работы городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (государственный инспектор городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский Самарской области по пожарному надзору)
старший капитан службы Ольховский Олег Алексеевич

«25» июля 2017 года



Предписание для исполнения доучил(а):


(подпись)




(должность, фамилия, инициалы)

«25» 07