

АКТ

осмотра муниципального учреждения на предмет соблюдения обязательных требований пожарной безопасности

г. Тольятти

«3» дек 2015г.

Наименование учреждения: МБУ «135 ОБСЛ»

Адрес учреждения: 106 км шоссе, 71

Руководитель учреждения: Грешнев Татьяна Рудольфовна

Контактный телефон: 34-33-05

1. Ответственное лицо на время проведения мероприятия по осмотру учреждения:

Зинин Александр Александрович, должность: начальник АХР, ф.и.о. ответственного лица: Зинин Александр Александрович, конт.тел. 319-619

2. Приказ о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность № 96 от 1 сент 15г, количество ответственных лиц 3, наличие удостоверения о прохождении ПТМ 4 чел.

3. Перечень организационных документов: (приказы, инструкции, журналы и т.д.):

Справка о приеме на работу № 1 (перечислить все документы: № приказа, дату, наименование инструкции и журналов)

4. Содержание прилегающей территории: ПТ-обслуживает на территории, (содержание дорог и противопожарных разрывов;

на противоположной стороне разрывы соответствуют нормам, свертывание веревки в узел, количество ПТ, наличие обозначений, утепление на зимний период) отсутствуют

4. Наличие и исправность автоматических установок противопожарной защиты (АУПЗ):

4.1. Автоматическая пожарная сигнализация: тип установленных извещателей: сигнализация проводная, дымовые и ручные пожарные извещатели: 40212-66, 40103-411, 40104

4.2. Система оповещения и управления эвакуацией людей: тип оповещения: 2 тип

4.3. Система дымоудаления: отсутствует, т.к. системы нет

4.4. ПАК «Стрелец-Мониторинг»: №163 от 30.06.2015 (указать №, дату акта о приеме на мониторинг 31 ОФПС)

4.5. Техническое обслуживание АУПЗ: ООО «Система безопасности» филиал № 1 от 1.01.2015, журнал в здании, ТС-13.07.15 (наименование обслуживающей организации, № договора, наличие журнала, ТО дата последнего обслуживания)

5. Наружные пожарные лестницы 4 шт. 23.05.2015г. (указать количество и дату последнего испытания)

5.1. Внутренние эвакуационные лестницы: 4 шт. не загромождены (указать количество и содержание)

имеются противоскользящие элементы на ступенях

6. Обеспечение противопожарного режима в здании:

6.1. Наличие и соответствие планов эвакуации требованиям НПБ, ГОСТ, ППР: Учреждения
расположены в помещениях 1 и 4 эт., исполнены fluorescentные
(указать тип исполнения планов, количество и места размещения)

6.2. Наличие и соответствие знаков ПБ требованиям НПБ, ГОСТ, ППР:

в помещении / выходы: направление движения, светящиеся
(перечислить все виды знаков пожарной безопасности: пути эвакуации: выход, направление движения (только
ПК, РДУ; трикобординты св.зв., 220 В.)
флуоресцентного исполнения), огнетушители, пожарные краны, ручные пожарные извещатели, 220В и т.д.)

6.3. Внутренний противопожарный водопровод: ПК - 8 шт. комплектуются
(указать количество пожарных шкафов, вид

23.05.2015 акт № 2

и укомплектованность, наличие акта (с указанием даты) проверки работоспособности системы, перекачки рукава)

6.4. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) соответствие требованиям ППР:

ОП-2 - 6 шт., ОП-4 - 6 шт., ОП-5 - 9 шт.; турники
(количество и тип огнетушителей, наличие журнала, дата последней перезарядки, порядок размещения)

в помещении

6.5. Содержание путей эвакуации, эвакуационных и аварийных выходов: пути эвакуации
и выходы в соответствии с требованиями; не загромождены
(отделка путей эвакуации, загромождение, наличие легко открывающихся запоров, глухих решеток на окнах)

двери, легко открываются закрыв двери; глухих
решеток нет

6.6. Содержание электрооборудования и электросетей: наличие плафонов и рассеивателей на
(наличие плафонов и рассеивателей на

фонари в помещении, содержание электрошитовой (на предмет посторонних предметов), электрических фонариков
светильниках, содержание электрошитовой (на предмет посторонних предметов), электрических фонариков)

6.7. Наличие и содержание технических и складских помещений: не содержатся

кратеры, инвентарь акт от 30.06.2015
(наличие противопожарных дверей и акта их проверки (раз в квартал), таблички категории пожарной

опасности и класса зоны.)

6.8. Вентиляционные системы: приказ № 116/15 от 01.09.2015
(наличие приказа определяющего порядок и сроки очистки)

акт от 15.07.2015 г.

(наличие акта очистки вентиляционных систем с указанием даты)

14. Мероприятия подлежащие обязательному устранению:

замечаний нет

Акт составлен в двух экземплярах: Зам. зав. А.А. А. А. А.

(руководитель учреждения (ответст. лицо) Ф.И.О. подпись)

Намиш Е.А. А.А.

(лицо производившее осмотр Ф.И.О. подпись)

АКТ

осмотра муниципального учреждения на предмет соблюдения обязательных требований пожарной безопасности

г. Тольятти

«3» дек 2015г.

Наименование учреждения: ШКОЛ № 134 "Областная"

Адрес учреждения: Школьная ул. 12

Руководитель учреждения: Грешин Павел Рудольфович

Контактный телефон: 34-33-65

1. Ответственное лицо на время проведения мероприятия по осмотру учреждения: зам. зам. АХР Алексеев Андрей Павлович конт. тел. 34-619 (должность, ф.и.о. ответственного лица)

2. Приказ о назначении лиц ответственных за пожарную безопасность № 46 от "4" сент. 15г, количество ответственных лиц 3, наличие удостоверения о прохождении ПТМ 4 чел.

3. Перечень организационных документов: (приказы, инструкции, журналы и т.д.): в приложении №1 (перечислить все документы: № приказа, дату, наименование инструкции и журналов)

4. Содержание прилегающей территории: отсутствие разрывов на территории (содержание дорог и противопожарных разрывов; количество ПГ, наличие обозначений, утепление на зимний период)

4. Наличие и исправность автоматических установок противопожарной защиты (АУПЗ):

4.1. Автоматическая пожарная сигнализация: тип установленных извещателей: сигнализация проводная, дымовые и ручные пожарные извещатели: ИД-212 ИРР

4.2. Система оповещения и управления эвакуацией людей: тип оповещения: 2 тип

4.3. Система дымоудаления: отсутствует

4.4. ПАК «Стрелец-Мониторинг»: № 64 от 30.06.2015г. (указать №, дату акта о приеме на мониторинг 31 ОФПС)

4.5. Техническое обслуживание АУПЗ: ООО "Системы безопасности" от 18.01.15 (наименование обслуживающей организации, № договора, наличие журнала ТО дата последнего обслуживания)

5. Наружные пожарные лестницы 4 шт. 20.01.2015 (указать количество и дату последнего испытания)

5.1. Внутренние эвакуационные лестницы: 4 шт. не загромождены, имеются противоскользящие шипы (указать количество и содержание)

6. Обеспечение противопожарного режима в здании:

6.1. Наличие и соответствие планов эвакуации требованиям НПБ, ГОСТ, ППР: 4 плана
расположены в комнатах 7 и 11 эт., исполнены флуоресцентные
(указать тип исполнения планов, количество и места размещения)

6.2. Наличие и соответствие знаков ПБ требованиям НПБ, ГОСТ, ППР:
в помещениях / БКЭС, аварийными выходами, огнетушителями
(перечислить все виды знаков пожарной безопасности: пути эвакуации: выход, направление движения (только
ПК, РДЧ, грелки-бормоны, шкафы, 220В)
флуоресцентного исполнения), огнетушители, пожарные краны, ручные пожарные извещатели, 220В и т.д.)

6.3. Внутренний противопожарный водопровод: 8 шт. шкафных шкафов
(указать количество пожарных шкафов, вид
23.05.2015 акт №1
и укомплектованность, наличие акта (с указанием даты) проверки работоспособности системы, перекатки рукава)

6.4. Первичные средства пожаротушения (огнетушители) соответствие требованиям ППР:
ОП-4-10шт, ОП-2-2шт, ОП-5-12шт, журнал в
(количество и тип огнетушителей, наличие журнала, дата последней перезарядки, порядок размещения)
кабинете;

6.5. Содержание путей эвакуации, эвакуационных и аварийных выходов: пути эвакуации
открыты в соответствии с треб. не загромождены, двери открыты, двери
(отделка путей эвакуации, загромождение, наличие легко открывающихся запоров, глухих решеток на окнах)
глухих решеток нет

6.6. Содержание электрооборудования и электросетей: нагрузки в пределах 100%
(наличие плафонов и рассеивателей на
панельных щитах без посторонних предметов, лампы в наличии,
светильниках, содержание электрошитовой (на предмет посторонних предметов), электрических фонариков)

6.7. Наличие и содержание технических и складских помещений, двери в электроизготовит.
проточной, кассеты 1шт, акт 30.06.15
(наличие противопожарных дверей и акта их проверки (раз в квартал), таблички категории пожарной
таблички категории пожарной опасности и класса зоны
опасности и класса зоны,)

6.8. Вентиляционные системы: приказ №116/15 от 01.05.2015г
(наличие приказа определяющего порядок и сроки очистки)
акт от 15.07.15г
(наличие акта очистки вентиляционных систем с указанием даты)

14. Мероприятия подлежащие обязательному устранению:

защитный ков

Акт составлен в двух экземплярах Заведующий Гусева Т.В.
(руководитель учреждения (ответ. лицо) Ф.И.О. подпись)
Мещеряков Е.А. М.П.
(лицо производившее осмотр Ф.И.О. подпись)