

**Отдел надзорной деятельности
городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский
Управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Самарской области**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Тольятти
(место составления акта)

« 18 » августа 20 15 г.
(дата составления акта)

11:00
(время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 1061

По адресу/адресам: РФ, Самарская область, г. Тольятти, б-р Приморский, 17

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения (приказа) от 22.07.2015 года № 1061 начальника отдела надзорной деятельности городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Самарской области (заместителя главного государственного инспектора городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский по пожарному надзору) полковника внутренней службы Сиваня Андрея Ивановича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида № 139 «Облачко городского округа Тольятти

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» августа 2015г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«18» августа 2015г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки **2 часа.**

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Самарской области

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, ознакомлен (ы): (заполняется при проведении выездной проверки): заведующая МБДОУ детский сад комбинированного вида № 139 «Облачко» Грошева Т.Р. 24.07.2015

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -----

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Неверова Наталья Алексеевна – ст. инспектор отдела надзорной деятельности городских округов Тольятти, Жигулевск и муниципального района Ставропольский

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и /или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: заведующая МБДОУ детский сад комбинированного вида № 139 «Облачко» Грошева Т.Р.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

В ходе проверки было установлено, что на объекте защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 139 «Облачко городского округа Тольятти, расположенного по адресу: г. Тольятти, б-р Приморский, 17 имеется заключение о проведении независимой оценки пожарного риска № 345 от 29.04.2015, выполненное аккредитованной организацией: ООО «Центр оценки рисков» с выводом о выполнении условий соответствия объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности.

▪ Форма заключения соответствует требованиям п.6 Постановления Правительства РФ от 07.04.2009г. № 304 «Об утверждении правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска», данное заключение зарегистрировано в ОНД г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский № 2237 от 29.04.2015 г.

На основании вышеизложенного, а так же в соответствии с п.2. ст.6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасность данного объекта защиты считается обеспеченной, так как пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом, а именно 1×10^{-6} .


Нарушений требований пожарной безопасности режимного характера на объекте защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 139 «Облачко городского округа Тольятти, расположенного по адресу: г. Тольятти, б-р Приморский, 17 не выявлено.

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

/ Н.А. Неверова /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая МБДОУ детский сад комбинированного вида № 139 «Облачко»

/ Грошева Т.Р. /

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» августа 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лица) проводившего проверку)

В ходе проведения проверки:

В ходе проверки было установлено, что на объекте защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 139 «Облачко городского округа Тольятти, расположенного по адресу: г. Тольятти, б-р Приморский, 17 имеется заключение о проведении независимой оценки пожарного риска № 345 от 29.04.2015, выполненное аккредитованной организацией: ООО «Центр оценки рисков» с выводом о выполнении условий соответствия объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности.

▪ Форма заключения соответствует требованиям п.6 Постановления Правительства РФ от 07.04.2009г. № 304 «Об утверждении правил оценки соответствия объектов защиты (продукции) установленным требованиям пожарной безопасности путем независимой оценки пожарного риска», данное заключение зарегистрировано в ОНД г.о. Тольятти, Жигулевск и м.р. Ставропольский № 2237 от 29.04.2015 г.

На основании вышеизложенного, а так же в соответствии с п.2. ст.6 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пожарная безопасность данного объекта защиты считается обеспеченной, так как пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом, а именно 1×10^{-6} .

Нарушений требований пожарной безопасности режимного характера на объекте защиты Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 139 «Облачко городского округа Тольятти, расположенного по адресу: г. Тольятти, б-р Приморский, 17 не выявлено.

- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено
- выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки).

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

/ Н.А. Неверова /

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

заведующая МБДОУ детский сад комбинированного вида № 139 «Облачко»

/ Грошева Т.Р. /

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«18» августа 2015 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)