



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
(Средне-Поволжское управление Ростехнадзора)**

443035, Самара, ул. Нагорная, д. 136 А. Телефон: (846) 971-03-01, Факс: (846) 933-07-12
E-mail:samara@srpov.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 10-675-07-15-16-П

Законному представителю

МБУ детский сад № 139
"Облачко"(МБУ детский сад № 139
"Облачко")

Юридический адрес:
445057, Самарская обл, Тольятти г,
Приморский б-р,17

«15» июля 2015 г.

Государственный инспектор, Межрайонный отдел по надзору за промышленной и энергетической безопасностью Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору М.Л. Артюхин

(должность, фамилия и инициалы лица, выдавшего предписание)

на основании Акта проверки от 15.07.2015 г, № 10-675-07-15-16-П, составленного в отношении МБУ детский сад № 139 "Облачко"(МБУ детский сад № 139 "Облачко"), зарегистрированного по адресу: 445057, Самарская обл, Тольятти г, Приморский б-р,17

в присутствии:

(ФИО, должность, наименование организации)

Грошева Татьяна Рудольфовна – заведующая, МБУ детский сад № 139 "Облачко"

Анопкина Марина Николаевна – зам. заведующей по АХР, МБУ детский сад № 139 "Облачко"

ПРЕДПИСЫВАЕТ

принять меры в отношении выявленных нарушений в установленные сроки:

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
1	Не разработана инструкция по учету электроэнергии и её рациональному использованию	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 1.8.1	15.09.2015 г.

№ пп	Характер нарушения, изложенный в соответствии с формулировкой закона, нормативного правового акта, нормативного технического документа	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Сроки устранения нарушений
2	Отсутствуют мероприятия по энергосбережению и рациональному расходованию электрической энергии	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 1.2.2.	15.09.2015 г.
3	Группа по электробезопасности у зам. ответственного за электрохозяйство не соответствует требованиям правил	Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей, 1.2.7	15.12.2015 г.

Информацию о выполнении пунктов настоящего предписания необходимо направить в письменной форме в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору по адресу: ул. Нагорная, д. 136А, г. Самара, Самарская обл., 443035

Невыполнение предписания в установленный срок является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен

заведующая Грошева Т. Р.

(ФИО, подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием и отказе от подписи

Лица, вынесшие предписание:

государственный инспектор,
Межрайонный отдел по надзору за
промышленной и энергетической
безопасностью



(подпись)

М.Л. Артюхин

(ФИО)

Экземпляр предписания на 2 листах для исполнения получен
заведующая Грошева Т. Р.

(должность, ФИО, подпись, дата)